

Mhor 1:500
Mvert 1:100

Mezgla Nr.	V-19	V-20	V-21
Esošā zemes atzīme	59.50	60.08	60.61
Projektējamā zemes atzīme	59.50	60.08	60.61
Caurules augšas atzīme	57.90	58.48	59.01
Ieguldes dziļums	1.71	1.71	1.71
Garums / kritums (m/m)	19.3	0.021 / 27.2	0.044 / 12.1
Caurule	De110 - 39.3m		
Pamatne			
Garums (m)		27.2	12.1
Iztaisnotās trases shēma	U1		

Piezīmes
1. Kabeļu un citu komunikāciju šķērsojuma vietā rakšanas darbus veikt ar rokām;
2. Šķērsojamās komunikācijas dziļumu precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas;
3. Smilts bērumam izmantot vidēji rupju smilti, smilts pamatnes izstrādi veikt saskaņā ar cauruļvadu iebūves tehnoloģiskām norādēm;
4. Aku vākus izbūvēt vienā līmenī ar ceļu segumu;
5. Tehnisko risinājumu maiņas gadījumā precizēt ar autoruzraugu, pasūtītāju un būvuzraugu. Izmaiņas apstiprināt rakstiskā veidā.
6. Telefonu un elektrības kabeļu šķērsojuma vietās veicama tranšejas nostiprināšana, kā arī kabeļiem uzlikt dalīto PVC aizsargčaulu 1,00m uz katru pusi no šķērsojuma vietas.

Projektētājs: SIA "ASE" Reģ.Nr. Nr.44103021098 Vidzemes iela 5, Smiltene IU Rita Sondore Nod.maks. Nr. CR0044477 Teteru iela 14, Rīga e-pasts: rita.sondore@gmail.lv; Tel: 29106621			Pasūtītājs: SIA RŪJIENAS SILTUMS Reģ.Nr. Nr.44103023807 Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV4240
Būvpr.d.v.	Rita Sondore	23.03.2022	Objekts: "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta", ūdensvada tīklu izbūve Kalēju, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Valmieras novadā"
Izstrādāja	Rita Sondore	23.03.2022	Adrese: Aspazijas iela V. kārta
			Lapas nosaukums: U1 garenprofīls - 15

©Visas tiesības aizsargātas
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr. 2-26/03/2021		
Arhīva Nr. 2-26/03/2021		
Mērogs: Mhor 1:500	Mvert 1:100	
Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		UKT-17